

Znak sprawy: FZR.042.12.2017

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie  
zamówienia publicznego**

**Odpowiedź na zapytanie do zapytania ofertowego nr 1 na przeprowadzenie wizji lokalnych w celu sprawdzenia możliwości technicznych montażu instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Drużbice**

W dniu 29 maja 2017 roku do Urzędu Gminy w Drużbicach wpłynęło mailem zapytanie o treści: „w związku z zamieszczonym ogłoszeniem dot. Zapytania ofertowego Gminy Drużbice na przeprowadzenie wizji lokalnej (audytów), weryfikujących możliwości techniczne montażu instalacji fotowoltaicznych....

składam następujące zapytanie:

„czy w ramach ww. czynności wykonawca powinien dokonać oceny stanu technicznego dachów, pod kontem konstrukcyjnym, które będą obciążone dodatkowo panelami fotowoltaicznymi na budynkach przewidzianych do montażu instalacji PV?,

a jeśli tak , to czy ww. ocenę powinna wykonywać osoba posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności ogólnobudowlanej – konstrukcyjnej?”

Na powyższe zapytanie udzielono następującej odpowiedzi:

Wizje lokalne mają jednoznacznie stwierdzać czy na danym budynku mieszkalnym istnieje możliwość zamontowania paneli fotowoltaicznych. Przy czym nie jest to tożsame z ekspertyzą techniczną ani oceną stanu technicznego konstrukcji budynku, które będzie wykonywane w kolejnym etapie tj. w ramach opracowania dokumentacji technicznej. Pod pojęciem wizji lokalnej należy rozumieć oględziny budynku mieszkalnego (wraz z niezbędnymi pomiarami, ocenami), mające na celu zbadanie możliwości zamontowania paneli fotowoltaicznych na konstrukcji dachu.

Z up. WÓJTA  
  
Anetta Mądry  
SEKRETARZ