



LEGENDA:

- OPRAWA LB LED n/t ED 4050lm/840 SLB biały 37W
- OPRAWA LB LED 1235 ED 4050lm/840 opal IP20 biały 35W
- OPRAWA LB LED 1235 ED 5900lm/840 opal IP20 biały 51W
- OPRAWA LB LED 600 ED 2000lm/840 opal IP44 biały 20W
- OPRAWA LB LED 600 ED 30500lm/840 opal IP44 biały 28W
- OPRAWA LB LED biały 12W Z CZUJNIKIEM RUCHU
- OPRAWA LED 1130 ED 3100lm/840 asym biały 23W
- Oprawa elewacyjna dekoracyjna LED 17W 1340lm n/t IP65
- Wyłącznik pojedynczy 10A p/t IP20
- Wyłącznik pojedynczy 10A p/t IP44
- Wyłącznik świecznikowy 10A p/t IP20
- Wyłącznik krzyżowy 10A p/t IP20
- Wyłącznik schodowy 10A p/t IP20
- Czujnik ruchu szerokokątny 10A n/t IP44
- Przycisk bistabilny 10A p/t IP20
- Przewód YDY 3x1,5mm²
- Przewód YDYżo 2x1,5mm²
- Kabel YKY 3x1,5mm²
- Puszka instalacyjna Ø80 p/t IP20
- Odgąteźniki bryzgoszczelne Ø80 p/t IP65

Wykaz pomieszczeń		
Nr pom.	Nazwa	Pow.(m²)
1.1	Pokój nauczycielski	14,26
1.2	Pom. administracyjne	12,27
1.3	Komunikacja - hol	127,08
1.4	Łazienka	11,21
1.5	W-C	2,53
1.6	Pom. porządkowe	10,59
1.7	Sala lekcyjna	25,86
1.8	Sala lekcyjna	40,05
1.9	Sala lekcyjna	48,16
1.10	Sala lekcyjna	49,02
1.11	Sala lekcyjna	49,02
1.12	Sala lekcyjna	50,67
1.13	Biblioteczka	24,81
1.14	Sala leżakowania	19,10
1.15	Sala zabaw	13,95
1.16	Pom. na leżaki	5,58
1.17	Szatnia	8,24
1.18	Klatka schodowa	8,59
1.19	Pom. socjalne	3,08
1.20	Pom. socjalne	4,85
1.21	Sala dydaktyczna	20,27
1.22	Łazienka	6,34
1.23	WC	1,74

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
W DRUŻBICACH"

ADRES

Dz. nr ewid. 64/3, obręb 5 Drużbice, gm. Drużbice

ETAP

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR

Gmina Drużbice reprezentowana przez
Wójt gminy Drużbice

aqua

CONCEPT

PROJEKTANCI

Elektryczna

mgr. inż. Marek Kowalczyk
LOD/0901/PWOE/08

Opracował

Bartosz Jędrzejczyk

RZUT PIĘTRA - Instalacja oświetleniowa

BRANŻA

ELEKTRYCZNA

DATA: Listopad 2017

SKALA 1:100

RYS. E04