



LEGENDA:

- Gn. wtyk. p/t 2x230V/16A+N+PE IP 20
- Gn. wtyk. p/t 2x230V/16A+N+PE IP 44
- Przewód YDYżo 3x2,5mm2
- Przewód YDYżo 5x4mm2
- Przewód YDYżo 5x10mm2
- Przewód YDYżo 5x6mm2
- Przewód HDGs 2x1,5mm2
- Przewód HDMI
- Przewód HDGs 3x2,5mm2
- Puszka instalacyjna Ø80 p/t IP20
- Odgałęźniki bryzgoszczelne Ø80 p/t IP65

Wykaz pomieszczeń		
Nr pom.	Nazwa	Pow.(m²)
1.1	Pokój nauczycielski	14,26
1.2	Pom. administracyjne	12,27
1.3	Komunikacja - hol	127,08
1.4	Łazienka	11,21
1.5	W-C	2,53
1.6	Pom. porządkowe	10,59
1.7	Sala lekcyjna	25,86
1.8	Sala lekcyjna	40,05
1.9	Sala lekcyjna	48,16
1.10	Sala lekcyjna	49,02
1.11	Sala lekcyjna	49,02
1.12	Sala lekcyjna	50,67
1.13	Biblioteczka	24,81
1.14	Sala leżakowania	19,10
1.15	Sala zabaw	13,95
1.16	Pom. na leżaki	5,58
1.17	Szatnia	8,24
1.18	Klatka schodowa	8,59
1.19	Pom. socjalne	3,08
1.20	Pom. socjalne	4,85
1.21	Sala dydaktyczna	20,27
1.22	Łazienka	6,34
1.23	WC	1,74
RAZEM:		556,62

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W DRUŻBICACH"		
ADRES	Dz. nr ewid. 64/3, obręb 5 Drużbice, gm. Drużbice	
ETAP	PROJEKT BUDOWLANY	
INWESTOR	Gmina Drużbice reprezentowana przez Wójt gminy Drużbice	
<div><div>aqua</div>CONCEPT</div>		
PROJEKTANCI		
Elektryczna	mgr. inż. Marek Kowalczyk LOD/0901/PWOE/08	
Opracował	Bartosz Jędrzejczyk	
RZUT PIĘTRA - Instalacja gniazd wtykowych		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	
DATA: Listopad 2017	SKALA 1:100	RYS. E02